

Извођење радова на санацији, консолидацији и рестаурацији Спомен обележја из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

За ставку: 4. Облогу од камена, веома оштећену, поломљену и отпалу, заменити новом у свему према постојећој. По завршеном облагању, уклонити оштећене фуге и све префуговати водоотпорном фуг масом у тону постојећих фуга. У цену улази рад, материјал и потребна опрема. Обрачун по м² саниране облоге.

а)Споменик палим борцима 1912-1918. и 1941-1945. у селу Рабровац, ГО Младеновац

Питање: Коју врсту камена захтевате?

Одговор: Плави ток или македонски сивец

За ставку: 7. Измештање два камена блока са бронзаним плочама са исписима (одвојена бицикличком стазом од Споменика браниоцима Београда 1915) на позиције с леве и десне стране прилазне стазе споменику. У цену улазе демонтажа, ископ, шљунчана подлога и бетонска постоља камених блокова. Обрачун по комаду каменог блока.

Питање: Колико су тешки наведени блокови

Одговор: око 400кг, појединачни блок

За ставку: 8. Припрема зида и израда и уградња нове камене плоче са словним исписом, према постојећој девастираној на Спомен чесми палим ратницима 1912-1915. године у Селишту. Обрачун по комаду плоче.

Питање: Коју величину плоче захтевате (димензије)?

Одговор: 50/80/5 cm